



ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ ДРОГОБИЧТЕПЛОЕНЕРГО”  
ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

вул.Індустріальна, 1а, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100, тел.(03244) 2-14-12, факс(03244) 3-73-69  
e-mail: [drogobychteplo@ukr.net](mailto:drogobychteplo@ukr.net)

вих.. 01/1668  
від « 03 » листопада 2016р.

Голові постійної комісії  
Дрогобицької міської ради  
Демку Т.І.

-----  
Міському голові  
м. Дрогобич  
Т. Кучмі  
на № 672 від 29.10.2016р.

-----  
Директору департаменту  
міського господарства  
І. Лепкому  
на № 272 від 28.10.2016р.  
-----

На Ваш депутатський запит щодо забезпечення тепlopостачання Благодійної організації «Центр милосердя» повідомляємо, що станом на сьогодні, всі споживачі теплової енергії, які задіяні від тепломережі на ділянці від ПАТ «УкрНГІ» до житлового будинку майдан Ринок, 31, орієнтовною довжиною 400м.п., відключені від централізованого опалення. Тому забезпечення тепlopостачання вказаної установи, враховуючи її приєднану потужність, неможливе через значну невідповідність січення тепломережі (влаштовано трубопроводи Ø 159мм при необхідних Ø 57мм). Ця умова є обов'язковою для забезпечення належної циркуляції теплоносія та уникнення постійного заповітряння і засмічення систем. Крім цього транспортування теплоносія з наднизькими швидкостями зумовить необґрунтовані додаткові втрати теплової енергії.

Також інформуємо Вас, що дана ділянка тепломереж, враховуючи необхідність оптимізації, яка передбачена рішенням сесії міської ради від 26 березня 2013р. № 1002, підлягає відключенню та переведенню на автономне

опалення усіх споживачів даного мікрорайону («Енерго-екологоефектна схема теплопостачання м. Дрогобич» табл. 5.1. стор. 141).

Зважаючи на це, згідно п. 11.2 «Договору про постачання теплової енергії» між КП «Дрогобичтеплоенерго» та БО «Центр милосердя» щодо припинення дії договору однією зі сторін не пізніше як за один місяць до початку опалювального сезону, 5 липня 2016р. було письмово попереджено БО «Центр милосердя» про необхідність їм передбачити автономне опалення для забезпечення теплопостачання з початком опалювального сезону.

Теплоносій до вказаної будівлі від мереж централізованого опалення можна забезпечити тільки шляхом реконструкції діючої теплотраси, замінивши її на січення  $\varnothing 57\text{мм}$  від ПАТ «УкрНГДІ» до БО «Центр милосердя».

Для довідки.

Лічильники теплової енергії в приміщенні БО «Центр милосердя» були влаштовані в 2010 році, а не в 2015, як було вказано в депутатському запиті.

Директор



І. Хомяк