

**НАУКОВО-ОБГРУНТОВАНІ НОРМАТИВИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА НОРМИ
ПИТОМОГО ВОДОСПОЖИВАННЯ НАСЕЛЕННЯ З КОМУНАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДУ
КП “ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ” ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

№ з/п	Ступінь благоустрою житлового фонду	Норматив питного водопостачання, л/добу на особу	Норми питомого водоспоживання, л/добу на особу		
			загальні	холодної води	гарячої води
1	2	3	4	5	6
1.1.Приватні та малоквартирні будинки					
1.	- з користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок	50	50	50	
2.	- з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або дворових водорозбірних кранів	150	150	150	
3.	- з водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом) без ванн і без газопостачання	95	95	95	
4.	- з водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом) без ванн з газопостачанням	121,7	120	120	
5.	- з водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом) з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі	150	150	150	
6.	- з водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом) з ваннами та об’ємним водонагрівачем (титан, електробойлер)	189,5	190	190	
7.	- з водопроводом і каналізацією без ванн з газопостачанням	122,7	120	120	
8.	- з водопроводом і каналізацією з ваннами та об’ємним водонагрівачем (титан, електробойлер)	195,5	190	190	
9.	- з водопроводом і каналізацією з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами (підвісна колонка, двофункційний котел)	217,1	210	210	
10.	- з водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом) з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами (підвісна колонка, двофункційний котел)	214,7	210	210	
1.2.Багатоквартирні житлові будинки					
11.	- з водопроводом і каналізацією без ванн з газопостачанням	122,7	120	120	
12.	- з водопроводом і каналізацією з ваннами та об’ємними водопідігрівачами (титан, електробойлер)	195,5	190	190	
13.	- з водопроводом і каналізацією з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами (підвісна колонка, двофункційний котел)	213,9	210	210	
14.	- з водопроводом і місцевою каналізацією(вигрібом), ЦГВ, з ваннами та душами	250	250	145	105
	-теж саме при відсутності гарячої води		190	190	
15.	- з водопроводом і каналізацією, ЦГВ з ваннами та душами	250	250	145	105
	-теж саме при відсутності гарячої води		190	190	

* При наявності у споживача різних ступенів благоустрою, які визначені окремими нормами водоспоживання, загальна норма водоспоживання визначається як сума всіх складових норм питомого водоспоживання.

**НОРМИ СПОЖИВАННЯ ВОДИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ІНШИХ
СПОЖИВАЧІВ З КОМУНАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДУ
КП “ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ” ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

№ п/п	Об’єкти витрати води	Одиниці виміру	Норми витрати води л/добу	
			всього	в т.ч. гарячої
1.	Гуртожитки: - з загальними душовими - душовими при всіх жилих кімнатах	1 мешканець	90 140	50 80
2.	Готелі, пансіонати і мотелі: - категорії *, з пралнею - категорії **, з пралнею - категорії ***, з пралнею - категорії ****, з пралнею - категорії *****, з пралнею	1 мешканець	120 150 190 230 300	70 90 100 140 180
3.	Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади - із загальними ваннами та душами; - із санітарними вузлами, які близько до палат; - інфекційні	1 ліжко	120 200 240	75 90 110
4.	Санаторії та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та туризму - із загальними душами; - із душами при всіх житлових кімнатах; - із ваннами при всіх житлових кімнатах	1 ліжко	130 150 200	65 75 100
5.	Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси - з їдальнями напівфабрикатах, без прання білизни; - з їдальнями, які працюють на сировині, та пральнями	1 місце	60 200	30 100
6.	Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати із денними перебування дітей: - з їдальнями на півфабрикатах; - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями; Із цілодобовим перебуванням дітей: - з їдальнями на півфабрикатах; - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями;	1 дитина	40 80 60 120	20 30 30 40

7.	Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, ВНЗ, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах	1 учень (студент і 1 викладач)	20	8
8.	Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо	1 працівник	15	6
9.	Підприємства загального харчування - без приготування їжі; - з приготування їжі, яка реалізується в обідньому залі; - з приготування їжі, яка реалізується на дому.	1 страва	2 12 10	1 4 3
10.	Крамниці - продовольчі (без холодильних установок); - промтоварні	1 працівник у зміну або 20м ² т/з 1 працівник у зміну	250 20	65 8
11.	Поліклініки та амбулаторії	1 хворий 1 працівник у зміну	10 30	4 12
12.	Аптеки - торгівельний зал і допоміжні приміщення; - лабораторія приготування ліків	1 працівник	30 310	12 55
13.	Перукарні	1 робоче місце в зміну	56	33
14.	Кінотеатри, театри, клуби і дозвільно-розважальні заклади - для глядачів; - для артистів	1 чол.	8 10	3 25
15.	Стадіони і спортзали - для глядачів; - для фізкультурників з урахуванням приймання їжі; - для спортсменів з урахуванням приймання їжі	1 місце 1 чол.	3 50 100	1 30 60
16.	Плавальні басейни - для глядачів; - для спортсменів (фізкультурників) з урахуванням приймання душа; - на поповнення басейну	1 місце 1 чол. % місткості	3 50 10	1 30 60
17.	Лазні - для миття в мильній з полосканням у душі - те саме з прийманням оздоровчих процедур; - душова кабіна; - ванна кабіна	1 відвідувач	180 290 360 540	120 190 240 360
18.	Пральні	1 кг сухої білизни		

	- немеханізовані;		40	15
	- механізовані		75	25
19.	Виробничі цехи -звичайні;	1 працівник у зміну	25	11
	-з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1м ³ /год		45	24
20.	Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств	1 духова сітка у зміну	500	270
21.	Заливання поверхні ковзанки	1 м ²	0,5	-
22.	Витрати води на поливання - покриття із трави; - футбольного поля; - решти спортивних споруд; - удосконалення покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів; - зелених насаджень, газонів і квітників; - теплиці ґрунтові зимові; - теплиці стелажні зимові; - парники усіх типів; - утеплені ґрунти; - присадибні ділянки	1 м ²	3 0,5 1,5 0,5 3-6 15 6 6 6 6	- - - - - - - - - -

Керуючий справами виконкому

Віталій БОВКІВ