



ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА

пл. Ринок, 1, м. Дрогобич. Львівська обл., Україна, 82100, тел. 2-25-69,
E-mail: dmr@drohobych-rada.gov.ua, WEB: http://www.drohobych-rada.gov.ua

31.12.2024 № *326/УЧОУ*
на № 116 від 19.12.2024 р.

Депутату
Дрогобицької міської ради
Богдану ЗВІРУ

Ваше депутатське звернення щодо ймовірного здійснення насипу землі та будівельних відходів на вул. Стрийській (навпроти заправки WOG), що можливо призводить до підтоплення підвальних приміщень гуртожитку Дрогобицького механіко-технологічного фахового коледжу у м. Дрогобичі, розглянуто.

Повідомляємо, що за вищевказаною адресою 31.12.2024 року проведено повторну перевірку на предмет дотримання Правил благоустрою території населених пунктів Дрогобицької міської територіальної громади (далі – Правила), за результатами якої виявлено, що насип землі та будівельні відходи розміщено на приватній земельній ділянці (к. н. 46101600000:01:076:0277).

Інформуємо, що відповідно до ст. ст. 13, 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» приватна земельна ділянка не входить до переліку об'єктів чи елементів благоустрою, а отже, на вчинення вищезазначених дій не поширюється дія цього закону та відповідно Правил.

Однак з метою врегулювання питання, порушеного у Вашому зверненні, з власником земельної ділянки було проведено бесіду щодо відводу поверхневих вод, який повідомив, що роботи з відведення поверхневого стоку буде виконано у процесі здійснення будівництва.

Зауважуємо, що під час візуального огляду будівлі гуртожитку виявлено відсутність системи відведення дощової та талої води з покрівлі, також відсутня дренажна система навколо будинку, що ймовірно може бути причиною підтоплення підвальних приміщень.

Міський голова

Андрій ПАУТИНКА

Степан ПІДВІРНИЙ

Тарас КУЧМА